



⊗ Bereich verdeckter Leitungsaustritt *

Befestigung mit M5 Schrauben oder vergleichbar.
Gewindetiefe Stahl = 4mm, Aluminium = 6mm.
Bei geringeren Wandstärken sind Einziehmuttern zu verwenden.
Zur Befestigung auf anderen Materialien sind Schrauben mit
einem Mindestanzugsmoment von 5 Nm. zu verwenden.

* Bei Montage an Brandschutztüren sind die Vorgaben des Brandschutztüren-Herstellers zu beachten!

Surface treatment	Material:	Scale: 1:10					
Tolerance:	Mass Weight (g)	Part No.:	Date: 02.07.2019	Name: Jahannaschedaq			
			Approved:				
Type:			Norm:				
Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016		Replace for:	Replace by:				
		Description: DTN 80 2flg.Scherenarm A-8011020 EN 7 Sturztiefe 116-235	Level:	Revision	Date	Name	
			Drawing No.: A-9906290		Sheet: 10		
			CAD: G-9054ASBR5ZA				